

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения, наименование	Количество	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Фасонные детали							
	1. Отвод ППУ-П по ГОСТ 30732-2006							
13	Отвод ст 90° 325х7,0/450 ППУ-П без ОДК	ст.20 ГОСТ 1050-88		ЗАО "Петерпайп"	шт	2	127	
	2.Отвод крутоизогнутый по ГОСТ 17375-2001							
14	90° 325х7,0	ст.20 ГОСТ 1050-88		ООО "Сантехстрой"	шт	4	39	
15	90° 159х4,5	ст.20 ГОСТ 1050-88		ООО "Сантехстрой"	шт	4	6,4	
16	90° 108х4,0	ст.20 ГОСТ 1050-88		ООО "Сантехстрой"	шт	4	2,5	
	3. Тройник равнопроходный ГОСТ 17376 2001							
17	Ø 325х7,0	ст.20 ГОСТ 1050-88		ООО "Сантехстрой"	шт	2	54	
	4. Переход концентрический ГОСТ 17378 2001							
18	Ø 325х7,0 - 159х4,5	ст.20 ГОСТ 1050-88		ООО "Сантехстрой"	шт	2	11	
	5. Накладка ОСТ 34-10-733-93							
19	7х300 Ду 100	ст.20 ГОСТ 1050-88		ООО "Сантехстрой"	шт	2		
20	7х300 Ду 32	ст.20 ГОСТ 1050-88		ООО "Сантехстрой"	шт	2		
	6. Заглушка изоляции по ГОСТ 30732-2006							
21	325х450	ст.10 ГОСТ 1050-88		ЗАО "Петерпайп"	шт	10	181	
22	159х250	ст.10 ГОСТ 1050-88		ЗАО "Петерпайп"	шт	2	66	
23	108х180	ст.10 ГОСТ 1050-88		ЗАО "Петерпайп"	шт	4	41	
	7. Фланцы по ГОСТ 12820-80							
24	Ду300	ст.20 ГОСТ 1050-88		ООО "ОНИКС"	шт	4	17,9	
25	Ду150	ст.20 ГОСТ 1050-88		ООО "ОНИКС"	шт	4	7,8	
26	Ду100	ст.20 ГОСТ 1050-88		ООО "ОНИКС"	шт	4	4,7	
27	Ду32	ст.20 ГОСТ 1050-88		ООО "ОНИКС"	шт	2	1,6	
	8. Болт по ГОСТ 7798-70							
28	M24х200	ст.5 ГОСТ 380		ООО БК "ПромСервис"	шт	48	0,83	
29	M20х140	ст.5 ГОСТ 380		ООО БК "ПромСервис"	шт	32	0,41	
30	M16х70	ст.5 ГОСТ 380		ООО БК "ПромСервис"	шт	48	0,15	
	9. Гайка по ГОСТ 5915-70							
31	M24	ст.5 ГОСТ 380		ООО БК "ПромСервис"	шт	48	0,1	
32	M20	ст.5 ГОСТ 380		ООО БК "ПромСервис"	шт	32	0,06	
33	M16	ст.5 ГОСТ 380		ООО БК "ПромСервис"	шт	48	0,04	