

ОАО «Выборгтеплоэнерго»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор


С.В. Никоненко

АВАРИЙНЫЙ АКТ

26.06.2015

г. Выборг


Настоящий акт составлен о том, что *25 июня 2015 года в 16 часов 30 минут*, произошла авария на тепловой сети по адресу: *Приморская ул. 64*

Вследствие выхода на поверхность земли струи горячей воды произошёл размыв и обвал грунта в районе тепловой камеры. Аварийный участок тепловой сети локализован и выведен из эксплуатации. Отключено от горячего водоснабжения 16 жилых домов.

Тепловая сеть длиной ~ 80 м постройки 1989 года.

И.о. начальника участка № 4  Н.И. Цветков

Мастер


И.А. Корниенко