

ОАО «Выборгтеплоэнерго»

УТВЕРЖДАЮ
И.О. генерального директора


С.М. Вилков

АВАРИЙНЫЙ АКТ

31.07.2015

г. Выборг

Настоящий акт составлен о том, что *31 июля 2015 года* произошла авария на тепловой сети по адресу: *Ленинградское шоссе, дом № 496*

При вскрытии теплотрассы выявлено, что трубопроводы находятся в ветхом состоянии. Аварийный участок тепловой сети локализован и выведен из эксплуатации. Тепловая сеть длиной ~ 115 м постройки 1989 года.

Зам. начальника участка № 4



Н.И. Цветков

Мастер



В.В. Черепов