



Генеральному директору
ОАО «Выборгтеплоэнерго»
С.В. НИКОНЕНКО.
от начальника участка № 1
А. К. СОРОКИНА

ДОКЛАДНАЯ

Довожу до Вашего сведения, что 06.10. 2015 г в 22.35 ч. был аварийно остановлен котёл №2 в кот. «САЙМЕНСКОЕ ш.-44» При выяснении причин было обнаружено, что дизельное топливо находящееся в резервуарах котельной по цвету и запаху не соответствует соответствующим показателям топлива находящемуся в резервуарах в кот. «КЛУБНАЯ-3а». При более детальном изучении причин остановки было выявлено, что причиной остановки была сажа и сера осевшая в третьем ходе котла №2. После чистки через 8 часов котел остановился повторно по этим –же причинам.

Из всего выше сказанного, прошу Вас срочно приобрести 20-30 тонн дизельного топлива для улучшения состава существующего топлива и приведения процесса горения в норму т.к. гарантировать непрерывное предоставление услуг населению с имеющимся топливом не имею возможности.

Начальник участка № 1

СОРОКИН А. К.

06 октября 2015 г.