Спецификация оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
1	Арматура				
1.1	КШТ.61.102.600	Кран шаровый стальной Ду600	2		к-т
		сварка-сварка			
2	Трубы и фасонные детали				
2.1	ГОСТ 10706-76	Труба стальная ф630х9,0 (17Г1с)	7		м
2.2	ГОСТ 30732-2006	Заглушка ППУ изоляции ø630/800	4		шт
2.3	Петропайп	Труба стальная предизол. ø630/800	2		м
2.4	Грунтовка ГФ-021		10		кг
2.5	Краска ПФ-115		10		кг
2.6	Сталь листовая оцинкованная		20		м2
2.7	ППУ-М-800	ППУ изоляция для трубы ø630мм	8		м
		Уголок равнополочный 40х40 l=100мм	10		шт

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Колич.	N док.	Лист	Подпись	Дата
ГИП		Белоконев			03.15
Разработал		Макаренко			03.15
Проверил		Кравченко			03.15
Норм. контр.		Макаренко			03.15

14-10/02-01-П-ТС-3.1.1

1-й и 2-й квартал третьего планировочного района,
Выборгского городского поселения, Выборгского района

Тепловая сеть.

Стадия	Лист	Листов
П	12	

Технологические и конструктивные решения тепловых камер. Камера №2
Разрез 1-1
М1:25

ООО "Винтер"
ООО "АТР"

Копировал

Формат А3