



1. Фильтр всасываемого воздуха:

Когда нижнее давление возрастает выше 1000 Па, следует заменить фильтровальные подушки предварительного и карманчатого фильтра.

