



Мотор остановить в порядке, описанном в ТИ № 1100-0105. Обеспечить защиту от непредвиденного или неосторожного запуска мотора.

Периодичность очистки может сократиться или увеличиться в зависимости от местных условий, в т.ч. и климатических. Заказчик обязан сам позаботиться о том, чтобы периодичность техосмотра/техобслуживания соответствовала местным условиям.

1. Проверка:

Проверить на загрязнённость, при необходимости очистить.

2. Чистка:

Очистить вентиляторы хладоустойчивым чистящим средством (предусмотреть время воздействия).

Завершить основательной, многократной очисткой всего радиатора паровым пистолетом (допустимое давление пара 6 бар).