

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель(для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения, наименование	Количество	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Трубопроводная арматура							
1	1. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая Ду150, Ру1,6 МПа	30с41нж		ООО "Реком"	шт	1	83	
2	2. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая Ду125, Ру1,6 МПа	30с41нж		ООО "Реком"	шт	2	61	
3	3. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая Ду100, Ру1,6 МПа	30с41нж		ООО "Реком"	шт	2	39	
4	4. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая Ду65, Ру1,6 МПа	30с41нж		ООО "Реком"	шт	2	22	
	Трубопроводы							
	1. Трубопровод в ППУ-П изоляции по ГОСТ 30732-2006. Труба ГОСТ 10704-91							
5	Ø 219х6,0	ст.20 ГОСТ 1050-88		ЗАО "Петерпайп"	м	260	38,8	Диз.315
6	Ø 159х4,5	ст.20 ГОСТ 1050-88		ЗАО "Петерпайп"	м	220	22	Диз.250
7	Ø 133х4,0	ст.20 ГОСТ 1050-88		ЗАО "Петерпайп"	м	34	16,9	Диз.225
	2. Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91							
8	Ø 219х6,0	ст.20 ГОСТ 1050-88		ОАО "Уральский трубный завод"	м	6,3	31,5	
9	Ø 159х4,5	ст.20 ГОСТ 1050-88		ОАО "Уральский трубный завод"	м	4,2	17,14	
10	Ø 133х4,0	ст.20 ГОСТ 1050-88		ОАО "Уральский трубный завод"	м	2,6	12,73	
11	Ø 108х4,0	ст.20 ГОСТ 1050-88		ОАО "Уральский трубный завод"	м	1,7	10,25	
12	Ø 76х3,5	ст.20 ГОСТ 1050-88		ОАО "Уральский трубный завод"	м	2,1	6,25	

1. Общие данные черт.002/15-ТС.ТМЧ.001

						002/15-ТС.ТМЧ.С			
						ОАО"Выборгтеплоэнерго"			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	Замена тепловой сети от котельной по Тепловому проезду, 8 до ул.им.А.К.Харитонова, 75			
Исполнил		Высоцкий А.С.			03.15				
Проверил		Курбатов А.С.			03.15				
ГИП		Курбатов А.С.			03.15	Спецификация оборудования изделий и материалов		Р	1
								4	
								ООО "Теплоэнерго-инвест"	